

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Федеральное государственное казенное учреждение

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа)

«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»

и при необходимости его территориального органа)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-00; sufps6@66.mchs.gov.ru

Отдел Государственного пожарного надзора

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624200 Свердловская область г. Лесной, проспект Коммунистический, 14а,

тел. (факс): (34342) 2-68-04; OGP.N.UGPS6@mail.ru

Отдел Государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» 624200 Свердловская область г. Лесной, пр-т Коммунистический, 14а
(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 35

На основании решения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору Абрамукова Александра Викторовича от «02» августа 2021 года № 35, в период с 14 ч. 00 мин. «09» августа 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «17» августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки.

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Кравчук Евгенией Игорьевной – старшим инженером отделения организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» - государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении:

Здания, помещений детского сада № 24 «Светлячок» Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Светлячок», ИНН 6630007119

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

624200, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 3Б

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) заведующим МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» Сорокиной Татьяной Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	Структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В кабинетах и помещениях первого этажа (кабинет кастелянши, кабинет методиста, кабинет дополнительных услуг, в медицинском блоке, в раздевалке кухни, кабинете завхоза) в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г.	
2.	В помещениях физкультурного зала в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г.	
3.	В помещениях группы № 9 в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г.	
4.	В помещениях группы № 10 в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г.	

	пожарной опасности более чем КМ2.			
5.	В помещениях группы № 14 в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г	
6.	В помещениях группы № 15 в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г	
7.	В помещениях группы № 18 в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2.	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г	
8.	В помещениях музыкального зала в покрытии пола применяется материал (линолеум) с классом пожарной опасности более чем КМ2	п. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2023 г	
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления при пожаре, смонтированной и принятой в эксплуатацию в 2006 году) сверх срока службы и отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020 г.	01.10.2023 г	
10.	На объекте защиты не	п. 25 Правил	01.10.2023 г	


хранится техническая документация на декоративно-отделочные материалы, применяемые в покрытии полов, к которым устанавливаются требования пожарной безопасности	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16 сентября 2020		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старший инженер отделения ОиОФГПН
Одела ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 6 МЧС России»-
государственный инспектор ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 6
МЧС России» по пожарному надзору
Кравчук Е.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)




(подпись)

М.Л.П.

« 17 » августа 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):


 (подпись)

« 17 » 08 2021 г.

завершено
17.08.21
Сорокина Е.Н.
 (должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Сорокина Татьяна Юрьевна

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023