

**АКТ**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2022 / 2023 учебному году**

составлен «03» августа 2022.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида»

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3в

3. Фактический адрес:

624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3в

624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 3б

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки зданий

1962; 1962

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Сорокина Татьяна Юрьевна 8 /34342/ 4 68 40

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 04.07.2022 № 767 «О подготовке образовательных учреждений к началу 2022-2023 учебного году».

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Кулишова О.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

7.3. Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Зарина Анна Шорина

от Государственного пожарного надзора

Андрей Александр Валерьевич

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

от ОМВД России по ЗАТО г. Лесной по Свердловской области

Ковшикова Анна Александровна  
7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность):

от администрации образовательной организации Свердловской области  
Сорокина Т.Ю., заведующий; Уткина Е.В., заместитель заведующего по ВМР;  
Терещенко Л.Г., заместитель заведующего по ХЧ

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

от родительской общественности

Саммезанова Анна Александровна

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида»

(полное наименование образовательной организации)

к 2022 / 2023 учебному году готова (готова / не готова)

Председатель Виноградова Е.А. (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)  
комиссии:

Заместитель  
председателя  
комиссии:

Умиевская (Ф.И.О.)  (подпись)


Секретарь  
комиссии:


\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)


Члены  
комиссии:


\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (подпись)


Чиряков А.А. (Ф.И.О.)  (подпись)


Лугин А.В. (Ф.И.О.)  (подпись)


Войкович (Ф.И.О.)  (подпись)

Сидорова Г.Н. (Ф.И.О.)  (подпись)


Ковалова Л. (Ф.И.О.)  (подпись)


Тюков И. (Ф.И.О.)  (подпись)

Раткович Е.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Барина Л.С. (Ф.И.О.)  (подпись)

Жуковская Е.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Лерман Е.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Самыкина А.Т. (Ф.И.О.)  (подпись)

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2022/2023 учебному году

Но- мер стро- ки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	<b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области</b>		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 04.09.2014 № 1696	Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида» - в наличии
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	Здание по ул. Ленина, 3б: Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 06.07.2012 г. 66 АЕ № 401044 Здание по ул. Ленина, 3в: Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 06.07.2012 г. 66 АЕ № 401045	На праве постоянного (бессрочного) пользования
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	Здание по ул. Ленина, 3б: Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 24.07.2014 г. 66 АЖ № 380561 Здание по ул. Ленина, 3в: Свидетельство о государственной	На праве постоянного (бессрочного) пользования

1	2	3	4
		регистрации права на пользование земельным участком от 07.07.2014 г. 66 АЖ № 380284	
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 16206, серия 66 № 003795; выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 05.06.2012 г.; срок – бессрочно; имеется приложение; 2) соответствуют; 3) дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых; 4) Свидетельство о государственной аккредитации от 08.06.2010г. № 5273
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»; Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием раннего и дошкольного возраста
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется «Программа развития МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида» на 2017-2022 учебные годы», утвержден приказом по МБДОУ № 24 от 16.06.2017г. № 44/1/ОД
8.	Наличие плана работы образовательной организации на _____ учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) в наличии
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) два здания 2) ---

1	2	3	4
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) 12-ти часовое пребывание воспитанников с 7-00 до 19-00 2) --- 3) ---
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) проектная допустимая численность воспитанников – 130 человек; 2) количество групп по комплектованию – 10; 3) планируемое количество воспитанников на момент проверки – 124 человека; 4) --- 5) ---

1	2	3	4
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: администрация - 3; воспитатели - 26,9; иные работники - 48,99  2) по факту: администрация - 3; воспитатели - 26,9; иные работники - 48,99  3) -
13.	<b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b>		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Акты по осмотру систем сантехнических и отопления от 2.07.2022г. (обслуживающая организация ООО «Элегант Плюс»)	1) система канализации в работоспособном состоянии; 2) система отопления в работоспособном состоянии; 3) система водоснабжения в работоспособном состоянии
15.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	соответствует: образовательная организация оснащена ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспеченность программно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 90 %
17.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	--- (мастерских нет)
18.	<b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b>		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		В наличии имеются два зала: физкультурный (Ленина, 3б) и музыкально-физкультурный

1	2	3	4
			(Ленина, Зв) – готовы для занятий физической культурой;
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акты-разрешения № 1 и № 2 от 25.07.2022г. Наличие спортивного оборудования и инвентаря - по норме, состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное.
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Наличие. Территория здания 1 (Ленина, Зв). Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки № 1 от 25.07.2022г.
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты сертификатов соответствия	Акты испытания физкультурного оборудования от 25.07.2022 №1, №2, №3, №4, №5
23.	<b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>		
24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России № 35 от 17.08.2021г. Предписание ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России № 36 от 17.08.2021г. 2) 2 3) 0 4) План в наличии. Срок 01.10.2023 года. 5) предоставление отчетов в соответствии со сроком устранения недостатков
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 09.01.2020 № 6 «О назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности в ДОУ»
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие	1) обучение Сорокиной Т.Ю., заведующего - Удостоверение № 181, 15.03.2021-28.03.2021, ТИ НИЯУ «МИФИ»;



1	2	3	4
		<p>документа, указать реквизиты);            2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;            3) обучение сотрудников ППБ;            4) обучение обучающихся ППБ;            5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)</p>	<p>2) обучение Уткиной Е.В., заместителя заведующего по ВМР - удостоверение № 182, 15.03.2021-28.03.2021, ТИ НИЯУ «МИФИ»;            обучение Терещенко Л.Г., заместителя заведующего по ХЧ (ответственный за ПБ в организации) – удостоверение № 205 от 26.08.2021г.            3) обучение сотрудников ППБ от 05.04.2021г. (ПТМ – 30.03.2021г., 01.07.2021г., 21.07.2021г.);            4) обучение воспитанников проходит в течение года в соответствии с «Основной образовательной программой дошкольного образования»;            5) тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников прошли:            здание 1 – 01.04.2022г.            (приказ МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» от 28.03.2022г. №31), периодичность - 2р. в год.</p>
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;            2) наличие журнала учета средств;            3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена</p>	<p>1) оснащенность первичными средствами пожаротушения соответствует норме (100%);            2) в наличии журнал учета средств;            3) срок годности средств (огнетушителей) – до 2024г.</p>
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;            2) договор на обслуживание (указать реквизиты);            2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:            наименование программно-</p>	<p>1) система АПС исправна. Акт проверки работоспособности АПС от 17.05.2022г.;            2) Договоры на обслуживание от 25.03.2022г. №1/170, от 25.03.2022г. № 1/171, 25.03.2022г. №1/172 с ООО «Пожсервис» (руководитель Поронов А.А.);            3) дублированный сигнал в наличии; вывод АПС на центральный пункт общегородской системы безопасности «ОКО», установленный в ЦППС (01) ФГКУ СП ФП № 6 МЧС России;</p>

1	2	3	4
		аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики	4 от 25.03.2022г. №1/170, от 25.03.2022г. № 1/171, 25.03.2022г. №1/172 5) нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	да Акты по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования, технологического оборудования от 25.07.2022г. (обслуживающая организация ООО «Элегант Плюс»)
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) отсутствует 2) отсутствует
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Декларация зарегистрирована в отделе Федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России», регистрационный номер №65542-ОС-00381 от 11.03.2021г.
33.	<b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b>		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);	Предписаний нет.

1	2	3	4
		5) отчеты об устранении нарушений	
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) обучение руководителя – декабрь, 2022г.; 2) --- 3) обучение сотрудников будет проведено в соответствии с Программой производственного контроля в декабре 2022г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	1) в каждом здании МБДОУ находится пищеблок; 2) пищеблоки оснащены всем необходимым производственным оборудованием и столовой мебелью; 3) Акт по осмотру технологического оборудования (холодильного, кухонного, прачечной) от 25.07.2021г. (обслуживающая организация ООО «Элегант Плюс»); 4) организация горячего питания за счет собственных пищеблоков; Договоры на поставку продуктов питания заключены с: ООО «Продторг» – Е.А. Дерендяева., ИП Маркова Ю.С., А.Г., ООО ГЕРМЕС – Маматкулов З.Х., Нижнетуринский хлебокомбинат – Закирулин Р.А. 5) 124 детей – 100%; 6) в наличии
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Договор по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников № Р/22-04-166 от 24.06.2022 Срок прохождения: август

1	2	3	4
38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствие
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акты по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах от 25.07.2022г. (обслуживающая организация ООО «Элегант Плюс») Система вентиляции в работоспособном состоянии.
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) в каждом здании имеется медицинский блок (процедурный и медицинский кабинеты), в здании по ул.Ленина, 3в дополнительно оборудован кабинет охраны зрения; 2) медицинские услуги оказываются ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (лицензия № ФС-66-01-001858 от 04.06.2014г.); 3) потребность – 1 человек
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Договор №145 от 21.06.2022г. Лабораторные исследования запланированы на 04.08.2022
42.	<b>Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19</b>		
43.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Наличие: 7

1	2	3	4
44.	Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	Наличие: для каждой группы отдельное помещение
45.	Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	наличие (12 дозаторов): на все входные группы, на отдельные входы групп для детей раннего возраста, на пищеблоках, в общественных туалетах
46.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	наличие/отсутствие	Наличие: все сотрудники используют индивидуальные многоразовые тканевые маски в достаточном количестве. Перчатки в наличии достаточном количестве.
47.	Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; Свыше 250 человек – 10 штук)	наличие: 12 штук (10 по одному на каждую группу, 2 для контроля входа в каждом здании)
48.	<b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b>		
49.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Предписаний нет. Акт обследования объекта межведомственной комиссией от 03.08.2022г. – замечаний нет. 1) нет; 2) --- 3) --- 4) ---

1	2	3	4
50.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» (категория три) разработан, согласован в подразделениях: 1) начальником ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» А.А. Скурихиным _____2022г.; 2) начальником Главного управления МЧС России по Свердловской области В.В. Теряевым _____2022г.; 3) начальником отдела в г. Лесном Управления ФСБ России Р.И. Тяботовым _____2022г.; 4) ---
51.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 10.01.2022г. № 9 «О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность ДОУ»
52.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 59 чел. 2) 7
53.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	наличие, план эвакуации утвержден в 2014г.
54.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	наличие, приказ от 10.01.2022г. № 7 «О пропускном и внутриобъектовом режимах в ДОУ»

1	2	3	4
55.	Организация физической охраны	<p>1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);</p> <p>2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);</p> <p>3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)</p>	<p>1) круглосуточно охранник ООО «Рубеж»</p> <p>2) заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 22.03.2022г. № 15/824-Т об экстренном реагировании в случае срабатывания тревожной сигнализации;</p> <p>3) заключён договор с ООО ЧОО «Рубеж» от 01.04.2022 №150</p>
56.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;</p> <p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>5) КТС не обслуживается (причина, меры)</p>	<p>1) КТС имеется, исправна;</p> <p>2) вывод КТС (КЭВ) на ОВО по городскому округу «Город Лесной» - филиал ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по Свердловской области»;</p> <p>3) договоры на техническое обслуживание КТС с ООО «Пожсервис» от 25.03.2022г. №1/170, от 25.03.2022г. № 1/ 171, 25.03.2022г. №1/172</p> <p>4) ---</p> <p>5) ---</p>
57.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	<p>1) наличие и исправность;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);</p> <p>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)</p>	<p>1) в наличии, исправны;</p> <p>2) договоры на обслуживание от 25.03.2022г. №1/170, от 25.03.2022г. № 1/ 171, 25.03.2022г. №1/172 с ООО «Пожсервис».</p> <p>3) ---</p> <p>4) ---</p>

1	2	3	4
58.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) --- 2) --- 3) --- 4) ---
59.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) установлены камеры наружного видеонаблюдения по периметру зданий; 2) 16 штук на фасаде зданий (по 8-мь на каждом здании) с записью на видеорегистратор; 3) вывод изображения на мониторы, расположенные в обоих зданиях; 4) договоры на обслуживание от 25.03.2022г. №1/170, от 25.03.2022г. № 1/171, 25.03.2022г. №1/172 с ООО «Пожсервис»
60.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) на 1-м этаже в фойе обоих зданий оборудовано место для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения и средств передачи тревожных сообщений в подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. 2) ---
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) круглосуточно охранник ООО ЧОО «Рубеж»; 2) ---
61.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Наличие: 2 штуки, по одному на каждом здании.



1	2	3	4
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) --- 2) --- 3) отсутствует (нет требования к оборудованию в организациях третьей категории опасности) 4) ---
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) --- 2) отсутствует (нет требования к оборудованию в организациях третьей категории опасности)
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) --- 2) отсутствует (нет требования к оборудованию в организациях третьей категории опасности)
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) --- 2) отсутствует (нет требования к оборудованию в организациях третьей категории опасности)
66.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) ограждение имеется (тип ограждения – металлический забор, высота ограждения – 1,35м.); 2) состояние ограждения – исправно
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) освещение в наличии; 2) освещение исправно
68.	<b>Раздел 8. Информационная безопасность</b>		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Проверка 18.07.2022г. (приказ от 18.07.2022г.. № 64) – литературы экстремистской направленности не выявлено.
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	наличие (провайдер «Интерра»)

1	2	3	4
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	3 компьютера
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	отсутствие
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	контент-фильтра нет
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	нет
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ от 18.07.2022г. № 64 «О назначении ответственного за информационную безопасность в 2022-2023 учебном году»
76.	<b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b>		
77.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения	Перевозка детей не осуществляется.

1	2	3	4
		<p>автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</p> <p>б) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</p> <p>7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);</p> <p>8) укомплектованность водителями;</p> <p>9) стаж работы водителя, обучение</p>	
78.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	<p>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</p> <p>2) паспорт утвержден (дата);</p> <p>3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)</p>	<p>1) Паспорт дорожной безопасности в наличии (в том числе визуализированный);</p> <p>2) Паспорт утвержден 26.07.2021г.;</p> <p>3) Паспорт согласован: начальником ОГИБДД ОМВД России по ГО «Город Лесной» 26.07.2021г.;</p> <p>4) Паспорт согласован: главой городского округа «Город Лесной» 26.07.2021г.</p>
79.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии большая уличная площадка (разметка) для одновременного обучения двух групп детей правилам дорожного движения.
80.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствие

1	2	3	4
81.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Наличие в каждой возрастной группе: - игровых центров «Безопасности» с практическими пособиями для детей дошкольного возраста; - информационных стендов по безопасности дорожного движения для родителей;
82.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации исключает выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) 3-и пешеходных перехода; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей исключает их движение по проезжей части
83.	<b>Раздел 10. Охрана труда</b>		
84.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 10.01.2022г. № 2 «О назначении ответственного за охрану труда в ДООУ в 2022 году»
85.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Дополнительное соглашение № 1 о продлении Коллективного договор (утверждённого 08.06.2018г.) на период 08.06.2021- 08.06.2024 ;
86.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) обучение по проверки знаний требований охраны труда по Программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» (40ч., ТИ НИЯУ «МИФИ») прошли: - Сорокина Т.Ю., заведующий, удостоверение № 3575 от 19.04.2021г.;

1	2	3	4
			<p>- Уткина Е.В., зам. заведующего по ВМР, удостоверение № 3574 от 19.04.2021г.  - Терещенко Л.Г., зам. зав. по ХЧ, удостоверение № 4383 от 23.08.2021г.</p> <p>обучение по проверки знаний требований охраны труда по Программе «Охрана труда для руководителей и специалистов» (40ч., ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Академия Безопасности») прошла:  - Сорокина Т.Ю., заведующий, удостоверение № 1886-0622 от 14.06.2022г.;</p> <p>2) уполномоченным по ОТ назначена Глушкова С.Ю., воспитатель (КПК по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов», 40ч., ТИ – (ф) ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ»), удостоверение № 1045 от 28.02.2018г., протокол № 4</p>
87.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	наличие: план по охране труда и профилактике детского травматизма в МБДОУ № 24 разработан и утвержден приказом от 10.01.2022г. № 3
88.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Инструкции по охране труда в наличии.
89.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журналы по проведению инструктажей по ОТ в наличии
90.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Плановые инструктажи по вопросам охраны труда с работниками проводятся 2 раза в год (и по необходимости: вводный, первичный, внеплановый, целевой)

1	2	3	4
91.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) 47 2) 47 3) --- 4) СОУТ по графику в июне 2023г.
92.	<b>Раздел 11. Ремонтные работы</b>		
93.	Проведение капитального ремонта	виды работ	<u>Ремонты здания по ул. Ленина 3б:</u> 1. Ремонт кровли. 2. Ремонт межэтажного перекрытия в группе №10. 3. Ремонт системы видеонаблюдения (замена внешнего кабеля на внутренний). <u>Ремонты здания по ул. Ленина 3б:</u> 1. Организация дополнительного освещения на прогулочных участках групп № 11 и № 16 здания по ул. Ленина, 3в 2. Валка аварийных деревьев на прогулочном участке группы № 11. 3. Ремонт веранды группы № 16 (косметический). 4. Ремонт ввода теплосети и водоснабжения здания по ул. Ленина, 3в.
94.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<u>Текущий косметический ремонт:</u> - группа № 18, спальня; - кабинет платных услуг; - кабинет заведующего здание 1 Ленина 3в (шпаклевка и покраска стен, подоконников); - покраска уличных дверей, бордюров обоих зданий ДОУ; - крыльца пищеблока в здании по ул. Ленина, 3б; - обновлена разметка для физкультурных занятий и площадки по ПДД на территории ДОУ по ул. Ленина, 3б и Ленина, 3в; - обновлена желтая сигнальная полоса на

1	2	3	4
			лестничных маршах, крыльце здания 1 по ул. Ленина 3в; - обновлены пороги в обоих зданиях ДООУ
95.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы	Капитальные ремонты на 2023 год: - замена линолеума в здании по ул. Ленина 3б, частично – в здание по ул. Ленина 3в; - адресной пожарной сигнализации и системы оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по ул. Ленина 3б; - капитальный ремонт асфальтового покрытия и колодцев по ул. Ленина, 3в; - капитальный ремонт цоколя здания ул. Ленина, 3в.